

고산역화성파크드림 주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	화성산업(주) (고산역화성파크드림)	성명(대표자)	이 홍 중
	주 소	대구광역시 수성구 시지동 378 (전화번호:053-795-7601)		
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모	
		59 m ²	73 m ²	84 m ²
측 정 자	상 호	㈜중앙환경기술	등 록 번 호	514-81-04197
	주 소	경상북도 경산시 대학로13길 82 (전화번호:053-814-5576)		

공동주택 공기질 측정결과(단위:µg/m³)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌	라돈 (Bq/m ³)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	11.22. (13:08- 14:08)	거실중앙 (101-203)	남서향	3.6	142.0	28.2	36.7	42.2	28.4	
2지점	11.22. (14:15- 15:15)	거실중앙 (101-1901)	남서향	5.6	370.1	38.6	56.0	58.0	30.6	
3지점	11.22. (15:22- 16:22)	거실중앙 (101-1005)	남서향	3.8	241.0	45.8	60.1	69.9	44.3	
평 균				4.3	251.0	37.5	50.9	56.7	34.4	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를
위와 같이 보고(공고)합니다.

제출자 고산역화성파크드림 현장대리인

이 한 숙

2019 년 12 월 일



(서명 또는 인)

대구광역시 수성구청장 귀하

※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부